

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Центр Образования № 11»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома
Клепикова И. В.

» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Центр Образования №11»
Фуртова Г. А.

» _____ 2016 г.



ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий персонала в случае срабатывания АПС.

ИОТ – 001-1 - 2016

1. Общие положения.

- 1.1. Инструкция разработана в соответствии с Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме».
- 1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.
- 1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.
- 1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся ежемесячно.

2. Порядок действия дежурного персонала в случае срабатывания АПС.

- 2.1. В дежурном режиме прибор АПС непрерывное свечение встроенного индикатора и контрольной лампы рядом с прибором.
- 2.2. При срабатывании пожарной сигнализации, встроенный индикатор и контрольная лампа мигают, работают сирены.
- 2.3. В случае срабатывания пожарной сигнализации лицо, ответственное за действия при срабатывании АПС, необходимо установить причину срабатывания. Совершить следующие действия:
 - 2.3.1. Звонить на пульт по номеру 01 или 112 (мобильная связь) с сообщением, что сработала АПС.
 - 2.3.2. Незамедлительно совершить обход здания ОУ с целью установления очага возгорания или его отсутствия.
 - 2.3.3. Звонить на пульт по номеру 01 или 112 (мобильная связь) с сообщением, что возгорание имеет место или возгорания нет.
 - 2.3.4. Фиксирует в журнале дату, время сообщения. Сообщить руководству ОУ о срабатывании АПС.
- 2.4. **Если возгорание имеет место:**
 - 2.4.1. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом (длинным звонком) или с помощью посыльных.
 - 2.4.2. Открыть все эвакуационные выходы из здания.
 - 2.4.3. Быстро, но без паники и суеты эвакуироваться из здания согласно схеме эвакуации. Не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.
 - 2.4.4. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 2.5. **Невыполнение данной инструкции влечёт за собой административную ответственность (штраф в размере 30 - 50 тыс.рублей).**